

安心・安全に
お使い頂くために!



落雪にご注意ください!

屋根からの落雪や排雪などにより、ガス設備が破損する可能性があります。

思わぬ事故になる前に、ガス設備を
雪に埋もれない場所に移す事をおすすめします。

ガス設備のまわりは
こまめな除雪が
必要だね!!

雪害などの
被害は、お客様の
責任となる場合が
あります。



屋根からの
落雪により
ガス設備が破損する
おそれがあります。

雪が積もる前に
ガス容器等の
設置場所を今一度
確認しておこう!

LPガス設備の破損、ガス漏れが発生したら、
ただちにLPガスの販売事業者に連絡してください。



安心・安全にお使い頂くために 「LPガス設備」をご確認ください!!

落雪にご注意!

落雪があった時は
LPガスの設備、
排気筒、ガスメーターが
損傷していないか
必ず確認してください。



無落雪住宅でも、場合によっては
雪庇(まきだれ)による落雪があります。
降雪量の多かった時などはご注意ください。

排雪にご注意!

雪おろしの時は
おとなりの
LPガス容器・配管
などにも
注意しましょう。

雪下ろし中の
人身事故が多発しています!
命綱を忘れずに!!



ここなら安心!!

除雪にご注意!

雪の
重みは想像以上。
積雪によりメーターや
ガス配管等が変形する
場合があります。
ガス設備がこのような
状態の時は除雪
しましょう。

落雪で破損!!

排気筒まわりの積雪にご注意!

排気筒が
雪に埋まると、
不完全燃焼をおこし
大変危険です。

.....
放っておくと
大変なことに!
.....



ガス容器

ガスメーター

排気筒



.....
これなら
安心だね!!
.....



このような落雪が少なく容器の交換しやすい
場所に設置(移設)するようご協力お願いいたします。

さらに詳しい安全情報は
こちらをご覧ください。

LPガスの安全情報ホームページ

<http://www.hokkaidolpg.or.jp> または

●販売事業者名または認定保安機関名

一般社団法人
北海道LPガス協会
〒003-0013
札幌市白石区中央3条3丁目1-40



◎このチラシは、LPガス安全委員会からの補助金を得て発行しております。

この印刷物は再生紙を使い、石油使用量と揮発性有機溶剤の発生を抑える為の植物性インキを使い、回収廃液を全く発生させない「水なし印刷方式」で印刷しております。

